



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии (несоответствии) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам**

Регистрационный № **77.01.03.П.011603.07.11** Дата **25. 07. 2011 г.**

На основании заявления (№, дата) **12867** **15.07.2011**

Организация-изготовитель

ООО "Европейская Инвестиционная Компания"
Адрес: 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Мичурина, 29 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель

ООО "Европейская Инвестиционная Компания"
Адрес: 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Мичурина, 29 (Россия)

Наименование продукции:

Изделия профильно-погонажные отделочные из ПВХ (панели для внутренней отделки стен и потолков, установочные профили), в том числе с декоративно-защитной обработкой

Продукция изготовлена в соответствии с:

с ГОСТ 19111-2001 "Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки"

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Заявление, ГОСТ 19111-2001 "Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки", протокол.

Характеристика, ингредиентный состав продукции

Продукция представляет панели на основе поливинилхлорида.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):

протокол ИЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) № 3994 от 22.07.2011 г.

№ 017358

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Формальдегид, мг/м ³	менее 0,001	0,01
Диоктилфталат, мг/м ³	менее 0,001	0,02
Дибутилфталат, мг/м ³	менее 0,001	0,1

Область применения:

для внутренней отделки жилых, общественных и производственных помещений в строительстве и ремонте

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Согласно инструкции по применению от фирмы-изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Гл II, разд.6.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция

Изделия профильно-погонажные отделочные из ПВХ (панели для внутренней отделки стен и потолков, установочные профили), в том числе с декоративно-защитной обработкой

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **государственной регистрации продукции** подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач

(заместитель главного врача)

М. П.

Мизгайлов А.В.
Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Заведующий отделом
гигиены труда

Эксперт (эксперты)



Долгополова С. Д.
Тычинин М.В.

Строкова С. Ю.